

# KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MLTB-3259-2019-rozdział I



(poza zakresem akredytacji)

Zlecniodawca: **Wizja3d Jagna Janusz**  
ul. Sobieskiego 1, 83-110 Tczew

Wyrób: **stałe szklenie z podkładem podparapetowym IZEX  
wykonanym z materiału XPS URSA**

System okna:

**VEKA SOFTLINE 70**

Nazwa własna handlowa okna:

**VEKA VP70**

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:  
MLTB-3259-2019




Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza  
PN-EN 1026

Wodoszczelność  
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie wiatrem  
PN-EN 12211

| Normy Klasyfikacyjne:   | PN-EN 12207 | PN-EN 12208  | PN-EN 12210 |
|---|-------------|--------------|-------------|
| <p>Typ wyrobu (B x H mm)</p>  <p>wymiar podkładu podparapetowego<br/>2200 x 54</p> | <b>4</b>    | <b>E1500</b> | <b>C5</b>   |

Uwagi: brak.

**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.**

Kierownik Laboratorium *Mścichowski Adam*

18-06-2019, Wałbrzych

KIEROWNIK LABORATORIUM  
*Adam Mścichowski*